

- ※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当たる場所には設置しないで下さい。
- ※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
- ※ 不活性及び支燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。
- ※ 接点付圧力計の接点容量 AC100V 0.2A

13	接続継手	SUS304TP-S	4	φ16×t3.0
12	3次圧力計	C3604B	1	φ50-1MPa G1/4
11	1次圧力計(下限接点付)	C3604B	2	φ75-25MPa G3/8
10	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
9	連結継手	C3604B	2	
8	出口圧力調整器	C3771B	1	CHN-4
7	切替圧力調整器	C3771B	1	CHP-100
6	ネック弁	C3771B	6	KV-250-T
 5	連結管	C1220T	6	φ8×t2.0
4	レバー	SPCC	6	
3	容器接続金具	C3604B	6	
2	クサリ	SWRM	12	線径5mm
1	架台	SS400	1	L50/t4.75/t6
番 号 ITEM	名 称 NAME OF PARTS	材 質 MATERIAL	数 量 Q'TY	備 考 REMARKS

						③	B	パネル形状変更。	'98.9.7.	HAYASHI	田島	承認 APPROVED	浪本	設備 PLAN 材 質 MATERIAL 作 成 日 DATE 1995. 6. 1 CH 株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.	名 称 TITLE 半自動切替装置 容器架台セット MCHP-100A 3×3本立 (接点付圧力計タイプ) 単位 DIMENSION mm 図 番 DWG.No. SCM-MCP-100A-3×3			REV. ⑥
						②	B	出口圧力調整器 機種 変更。	'97.8.20.	HAYASHI	浪本	検 図 CHECKED	田島					
⑥	B, D	1次圧力計変更。仕様欄の変更、温度表示変更。 出口圧力調整器 左高圧式に変更。	'04.6.1	NAKAMURA	浪本	①	D	圧力単位 S1単位に変更。	'97.5.21.	OHNISHI	浪本	設 計 DESIGNED	田島					
⑤	B	2次設計圧力変更。1.2→1.4 連結管材質表記変更。	'03.3.31	HAYASHI	小嶋	符 号 SYM	理 由 REASON	改 訂 内 容 DESCRIPTIONS	改 訂 日 DATE	改 訂 者 CHECKED	承認 APPROVED	作 図 DRAWN	農					
④	D	流量表示変更。	'99.9.30.	HAYASHI	田島	改 訂 理 由 REASON	A. 客先要求 B. 設計変更 C. 誤記訂正 D. その他 CLIENT REQ. DESIGN CHANGE MIS-ENTRY CORR. OTHERS					第 三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD						